

Приложение №3
к постановлению Администрации
городского округа Балашиха
от 30.04.2015г № 165/3-ПА

АКТ № 36 «21» 07 2015г.

готовности инженерных систем жилого фонда

Комиссия в составе: Председателя комиссии по подготовке к ОЗП 2015-2016 годов
предприятия Главного инженера председателя управления
ООО «Квартал-Париж» Михайловского СМ
(наименование организации, производящей техническое обслуживание систем теплоснабжения)

Уполномоченного представителя ресурсоснабжающей организации
Главного инженера ООО «Тепловые сети» Овчинникова А.Ю., _____

На основании постановления Администрации городского округа Балашиха от
30.04.2015г № 165/3-ПА, Приказа по предприятию от 14.05.2015г № 401
(приказ по предприятию об определении ответственных и создании комиссии по
подготовке к ОЗП 2015-2016 годов)

с _____ по 21.07.15г провела проверку
Автозаводская Ч/з
(наименование объекта)

и установила: Система отопления опрессована, _____ промыта. Запорная арматура
т/узл ЦТП проверена к работе в ОЗП 2015/2016гг. Другие условия «Предписания
готовности к работе в ОЗП 2015/2016гг» _____ выполнены. Теплосчетчик _____ установлен,
работает с 2014г.

(указать выполнение или невыполнение условий готовности к работе в ОЗП)

Выводы: Системы теплоснабжения _____ готовы к отопительному периоду 2015-2016 годов
(объект подготовлен или не подготовлен к работе в ОЗП)

и имеет право на получение «Паспорта готовности»

(имеет или не имеет право на получение «Паспорта готовности»)

Подписи:

Главный инженер Терс» «Квартал-Париж» _____ СМ Михайловский
Должность _____ подпись _____ ФИО _____

Главный инженер ООО «Тепловые сети» _____ А.Ю.Овчинников

Начальник котельной № 7,17 _____ Н.И.Дудоров
_____ ФИО _____

Руководитель группы тепловой инспекции _____ СФ _____ С.П.Фадеева
подпись _____ ФИО _____

экземпляр получил: Мастер по эксплуатации Терс» Квартал-
примечание: акт является приложением к «Паспорту готовности жилого дома или другого
здания к работе в осенне-зимний период». Париж: Алексей Бугаев ИИ